

РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА
PC40M
36248302.001ПС

1. Общие сведения о изделии

1.1. Реле максимального тока PC40M21-5/40 _____

Вид климатического исполнения УХЛ4

Дата изготовления _____ 10.2015 _____

Заводской номер _____ 101015 _____

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные параметры приведены в таблице

Модификация	Количество дискретных уставок	Последовательное соединение обмоток			Параллельное соединение обмоток		
		Диап. изм-я уставок, А	Дискрет. изменения уставок А	Номинальный ток, А	Диап. изм-я уставок, А	Дискрет. изменения уставок А	Номинальный ток, А
PC40M-0,05/0,4 PC40M1-0,05/0,4 PC40M2-0,05/0,4 PC40M21-0,05/0,4	64	0,05-0,2075	0,0025	0,15	0,1-0,415	0,005	0,25
PC40M-0,15/1,2 PC40M1-0,15/1,2 PC40M2-0,15/1,2 PC40M21-0,15/1,2	64	0,15-0,6225	0,0075	0,75	0,3-1,245	0,015	1,5
PC40M-0,5/4 PC40M1-0,5/4 PC40M2-0,5/4 PC40M21-0,5/4	64	0,5-2,075	0,025	2,5	1,0-4,15	0,05	5
PC40M-1/8 PC40M1-1/8 PC40M2-1/8 PC40M21-1/8	64	1,0-4,15	0,05	5,0	2,0-8,3	0,1	5,0
PC40M-5/40 PC40M1-5/40 PC40M2-5/40 PC40M21-5/40	64	5,0-20,75	0,25	10,0	10,0-41,5	0,5	25,0
PC40M-15/120 PC40M1-15/120 PC40M2-15/120 PC40M21-15/120	64	15,0-62,25	0,75	25,0	30,0-124,5	1,5	25,0

2.2. Рабочий диапазон температур - минус 40°C-плюс 50°C.

2.3. Реле имеет один переключающий контакт.

2.4. Коэффициент возврата реле не менее 0,8.

2.5. Относительная погрешность тока срабатывания в рабочем диапазоне температур: - $\pm 5\%$ - для PC40M, PC40M1;
- $\pm 10\%$ - для PC40M2.

2.6. Относительная погрешность выдержки времени при изменении температуры окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 50°C не более плюс-минус 10% (только для PC40M1).

2.7. Реле выдерживают без повреждений в течение 1с ток перегрузки 200А.

2.8. Реле прошло технологический прогон 8 часов.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки входят:

- реле - 1 шт.;

- паспорт 36248302.001ПС - 1 шт.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации - до 3 штук на партию реле, поставляемых в один адрес;

4. Свидетельство о приемке.

Реле максимального тока РС40М21-5/40 _____
заводской номер _____ 101015 _____ удовлетворяет
техническим требованиям технического задания и признано
годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ 10.2015 _____



Представитель службы контроля _____

5. Свидетельство о упаковке.

Реле максимального тока РС40М _____
заводской номер _____ запаковано _____

согласно требований конструкторской документации.

Дата упаковки _____ 10.2015 _____



Упакование выполнил _____

Исполнитель после упаковки принял _____

Представитель службы контроля _____

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

6.4. Введение реле в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его действие. Если реле было введено в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, тогда началом гарантийного срока эксплуатации считается момент окончания гарантийного срока хранения.

6.5. При несоответствии реле требованиям ТУ в течение гарантийного срока эксплуатации, реле должно быть бесплатно отремонтировано или заменено изготовителем.

6.6. Гарантийный срок продлевается на время, прошедшее от подачи рекламации до окончания ремонта изготовителем.