

РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

РС80М

36248302.002ПС

1. Общие сведения о изделии

1.1. Реле максимального тока РС80М2М-8

Вид климатического исполнения УХЛ4

Дата изготовления 02.2014

Предприятие-изготовитель ООО "РЗА Системз", г.Киев

Заводской номер 550214

2. Основные технические характеристики

2.1. Диапазон уставок выдержки времени (0,3-25,8)с с дискретностью 0,1с.

2.2. Диапазон уставок отсечки (2-17,75)крат. с дискретностью 0,25 крат.

2.3. Габаритные размеры реле - 195\*130\*125 мм.

2.4. Масса реле:

- 1,5 кг - РС80М;

- 2,5 кг - РС80М2, РС80М3.

2.5. Коэффициент возврата реле - 0,85.

2.6. Реле прошло технологический прогон 8 часов.

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки входят:

- реле - 1 шт.;

- детали для крепления реле на установочное место реле РТ-80,90 - 1 комплект (поставляется по отдельному заказу);

- паспорт 36248302.002ПС - 1 шт.;

- техническое описание и инструкция по эксплуатации - до 3 штук на партию реле, поставляемых в один адрес;

4. Свидетельство о приемке.

Реле максимального тока РС80М2М-8 \_\_\_\_\_  
заводской номер 550214 \_\_\_\_\_ удовлетворяет  
техническим требованиям технического задания  
и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления 02.2014 \_\_\_\_\_

м.п. Представитель службы контроля \_\_\_\_\_

5. Свидетельство об упаковке.

Реле максимального тока РС80М \_\_\_\_\_  
заводской номер \_\_\_\_\_ упаковано \_\_\_\_\_

согласно требований конструкторской документации.

Дата упаковки 02.2014 \_\_\_\_\_

м.п. Пакование выполнил \_\_\_\_\_

Изделие после пакования принял \_\_\_\_\_

м.п. Представитель службы контроля \_\_\_\_\_

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие реле требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки потребителю.

6.4. Введение реле в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его действие. Если реле было введено в эксплуатацию после истечения гарантийного срока хранения, тогда началом гарантийного срока эксплуатации считается момент окончания гарантийного срока хранения.

6.5. При несоответствии реле требованиям ТУ в течение гарантийного срока эксплуатации, реле должно быть бесплатно отремонтировано или заменено изготовителем.

6.6. Гарантийный срок продлевается на время, прошедшее от подачи рекламации до окончания ремонта изготовителем.