

Устройство релейной защиты и автоматики микропроцессорное РС80-МР

ПАСПОРТ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение
1	Средство измерения	шт.	1
2	Средство измерения	шт.	1
3	Средство измерения	шт.	1
4	Средство измерения	шт.	1
5	Средство измерения	шт.	1
6	Средство измерения	шт.	1
7	Средство измерения	шт.	1
8	Средство измерения	шт.	1
9	Средство измерения	шт.	1
10	Средство измерения	шт.	1

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство выполняет функции максимальной токовой защиты, защиты от замыкания на землю, автоматики, управления и телемеханики.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные устройства РС80-МР приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование параметра	Величина параметра
1. Диапазон напряжения питания	(80 ÷ 220)В (~/=)
2. Допустимое время перерыва питания, не более	500 мс
3. Номинальная частота питающей сети, Гц	50
4. Габаритные размеры ВхШхГ, мм	230х230х73,5
5. Масса, кг	2,5

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации устройства микропроцессорного РС80-МР должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150, при этом:

- температура окружающего воздуха – от минус 25°C до плюс 55°C;
- относительная влажность окружающего воздуха – 98% при 25°C;
- допустимое давление окружающего воздуха – от 86,6 кПа до 106,7 кПа;
- высота над уровнем моря - до 2000 м;
- место установки – в закрытых помещениях при отсутствии непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Ед.	Кол.	Примеч
	Паспорт	экз.	1	
	Устройство микропроцессорное РС80-МР	шт.	1	
	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	экз.	1	В один адрес при заказе
	Диск с программным обеспечением	экз.	1	В один адрес при заказе

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Устройство микропроцессорное РС80-МР, заводской № 0031117, запаковано согласно требованиям технической документации предприятия-изготовителя.

Код заказа 2232.

6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства микропроцессорного РС80-МР требованиям технической документации при выполнении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяцев со дня введения устройства микропроцессорного РС80-МР в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня выпуска.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОТК

1. Внешний осмотр

Замечания по внешнему осмотру устройства: замечаний нет

2. Проверка работоспособности ЖКИ, светодиодов, выходных реле и клавиш управления:

<i>OLED работает: Да/Нет</i>	<i>Светодиоды работают: Да/Нет</i>	<i>Вых. реле работают: Да/Нет</i>	<i>Клавиши управления работают: Да/Нет</i>
<i>Да</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>	<i>Да</i>

3. Проверка связи с устройством

<i>Связь с ПК по RS-485 работает: Да/Нет</i>
<i>Да</i>